



Sammanträdestid Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 17.30 - 19.00

Sammanträdesplats Maggies Restaurant, Emetstrand 310, 68700 Terjärv

Beslutande

Ersättare

<input checked="" type="checkbox"/>	Ahlbäck Ulrika	<input type="checkbox"/>	Ranta Anne-Mie
<input type="checkbox"/>	Dahlvik Stefan	<input type="checkbox"/>	Djupsjöbacka Kim
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindvall Jesper	<input type="checkbox"/>	Näse Malin
<input checked="" type="checkbox"/>	Broända Helena	<input type="checkbox"/>	Wiik Henrik
<input checked="" type="checkbox"/>	Norrkniivilä Jan-Erik	<input type="checkbox"/>	Niemonen Veli
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Övriga närvarande

<input checked="" type="checkbox"/>	Filppula Seppo, kommunstyrelsens representant
<input checked="" type="checkbox"/>	Särs Greger, byggnadsinspektör
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

PARAGRAFER: 95 - 114 §§

Underskrifter:	Ordförande: Ulrika Ahlbäck	Protokollförare: Greger Särs
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby / 2014 Jan-Erik Norrkniivilä	Jesper Lindvall
Protokollet framlagts till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby	

Sammanträdestid Tisdagen den 17 juni 2014, kl. 17.30.

Sammanträdesplats Maggies Restaurant

Ärendets
nummer

Ärende

- | | | |
|-------|---|--|
| 95 § | LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET | |
| 96 § | PROTOKOLLJUSTERING | |
| 97 § | BYGGLOV | Ansökan av Finell Thomas och Rita |
| 98 § | BYGGLOV | Ansökan av Bostads Ab Byäng |
| 99 § | BYGGLOV | Ansökan av Bostads Ab Byäng |
| 100 § | BYGGLOV | Ansökan av Bostads Ab Byäng |
| 101 § | BYGGLOV | Ansökan av Holtti Sami och Westerlund Malin |
| 102 § | BYGGLOV | Ansökan av Henriksson Patrik och Emmes Marjo |
| 103 § | BYGGLOV | Ansökan av Granlund Mikael och
Vistbacka-Granlund Johanna |
| 104 § | BYGGLOV | Ansökan av Forsbacka Anne och Matias |
| 105 § | BYGGLOV | Ansökan av Ademola Tina |
| 106 § | BYGGLOV | Ansökan av Oy Herrfors Ab |
| 107 § | BYGGLOV | Ansökan av Knutar Sjöblom Tove |
| 108 § | BYGGLOV | Ansökan av Kronoby kommun /
Sjöglintens daghem |
| 109 § | BYGGLOV | Ansökan av Vikman Linda |
| 110 § | BYGGLOV | Ansökan av Vikman Linda |
| 111 § | FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR FÖLJANDE SAMMANTRÄDE | |
| 112 § | BYGGLOV | Ansökan av Heinua Henry och Tuula |
| 113 § | BYGGLOV | Ansökan av Storbacka Staffan |
| 114 § | BYGGLOV | Ansökan av Henning Huldén & Söner |

Protokollet framlägges till påseende, tid och plats

Ordförande

Ulrika Ahlbäck

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar

95 §

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Ordföranden öppnade sammanträdet och byggnadsnämnden konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.

96 §

PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare Jan-Erik Norrkniivilä och Jesper Lindvall.



Sökande	Byggplats	
Finell Thomas och Rita Romsevägen 25 68410 NEDERVETIL	Fastighetsbeteckning Stadsdel / by Lägenhetens namn RN:r Åtgärd	288-407-0005-0087 Nedervetil Ritas-Ro 5:87 Tillbyggnad av bostadsbyggnad.
Byggnader	Adress Planeringsskede Användningssyfte Brandteknisk klass Våningsyta Hela areal Volym Bostadslägenheter Antal våningar	Romsevägen 25 68410 NEDERVETIL Ingen plan Hus med en bostad P3 7,00 m ² 7,00 m ² 20,00 m ³ Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder 2
Övriga uppgifter	Tillbyggnad av bostadsbyggnad. Rågrannen har inga anmärkningar mot ansökan. Byggmästare Veli-Matti Viitanen fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.	
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.	
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 § - Besök på byggplatsen	
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas.	
BESLUT	Förslaget godkändes.	



Sökande	Byggplats
Bostads Ab Byäng Flygfältsvägen 286 68500 KRONOBY	Fastighetsbeteckning 288-401-0003-0029 Stadsdel / by Hopsala Lägenhetens namn Båskgård I RN:r 3:29 Åtgärd Byggande av våningshus i 2 våningar med 11 lägenheter.

Byggnader	Adress Båskvägen 6 68500 KRONOBY
	Planeringsskede Detaljplan (Byggnadsplan)
	Användningssyfte Övriga flervåningsbostadshus
	Brandteknisk klass P3
	Våningsyta 857,00 m ²
	Hela areal 857,00 m ²
	Volym 3118,00 m ³
	Bostadslägenheter 11
	Bostadsyta sammanlagt 712,00 m ²
	Antal våningar 2
Övriga uppgifter	Byggande av våningshus i 2 våningar med 11 lägenheter. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 § - Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Grundundersökning skall utföras innan byggnadsarbetena inleds.
Konstruktionsritningar skall uppgöras innan byggnadsarbetena inleds.
Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.
Byggnaden skall placeras på ett avstånd av minst 4 meter från rån.

BESLUT Förslaget godkändes.



Sökande

Bostads Ab Byäng
Flygfältsvägen 286
68500 KRONOBY

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-401-0003-0029
Stadsdel / by Hopsala
Lägenhetens namn Båskgård I
RN:r 3:29
Åtgärd Byggande av biltak.

Byggnader

Adress Båskvägen 6
68500 KRONOBY
Planeringsskede Detaljplan (Byggnadsplan)
Användningssyfte Byggnader som inte klassificerats
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 117,00 m²
Hela areal 117,00 m²
Volym 315,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga
förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Övriga uppgifter

Byggande av biltak.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall
inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.
Byggnaden skall placeras på ett avstånd av minst 4 meter från rån.

BESLUT

Förslaget godkändes.



Sökande	Byggplats
Bostads Ab Byäng Flygfältsvägen 286 68500 KRONOBY	Fastighetsbeteckning 288-401-0003-0029 Stadsdel / by Hopsala Lägenhetens namn Båskgård I RN:r 3:29 Åtgärd Byggande av skyddstak för sopkärl.

Byggnader	Adress Båskvägen 6 68500 KRONOBY
	Planeringsskede Detaljplan (Byggnadsplan)
	Användningssyfte Byggnader som inte klassificerats
	Brandteknisk klass P3
	Våningsyta 20,00 m ²
	Hela areal 20,00 m ²
	Volym 50,00 m ³
	Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder
	Antal våningar 1

Övriga uppgifter Byggande av skyddstak för sopkärl.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.

På förhand gjorda syner samt utredningar - Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall
inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.
Byggnaden skall placeras på ett avstånd av minst 4 meter från rån.

BESLUT **Förslaget godkändes.**



Sökande	Byggplats
Holtti Sami och Westerlund Malin Kandelinsvägen 4 68700 TERJÄRV	Fastighetsbeteckning 288-412-0003-0113 Outbrutet område Stadsdel / by Terjärv Lägenhetens namn Granholm RN:r 3:113 Åtgärd Byggande av bostadsbyggnad.

Byggnader	Adress	Norra Terjärvvägen 68700 TERJÄRV
	Planeringsskede	Ingen plan
	Användningssyfte	Hus med en bostad
	Brandteknisk klass	P3
	Våningsyta	141,00 m ²
	Hela areal	141,00 m ²
	Volym	530,00 m ³
	Bostadslägenheter	1
	Antal våningar	2

Övriga uppgifter Byggande av bostadsbyggnad. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Byggnadsingenjör Bernt Storbacka fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena. ELY-centralen har godkänt ansökan om väganslutning 27.5.2014.

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.
- ELY-centralen, godkänt väganslutning 27.5.2014.

På förhand gjorda syner samt utredningar - Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT **Förslaget godkändes.**



Sökande

Henriksson Patrik och
Emmes Marjo
Riskatåge 8
68500 KRONOBY

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-405-0044-0008
Stadsdel / by Ytterbråtö
Lägenhetens namn Berga 2
RN:r 44:8
Åtgärd Byggande av garage och häststall.

Byggnader

Adress Riskatåge 8
68500 KRONOBY
Planeringsskede Ingen plan
Användningssyfte Ekonomibygnader
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 117,00 m²
Hela areal 117,00 m²
Volym 390,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga
förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Övriga uppgifter

Byggande av garage och häststall. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Byggnadsingenjör Adam Näse fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT

Förslaget godkändes.



Sökande	Byggplats	
Granlund Micael och Vistbacka-Granlund Johanna	Fastighetsbeteckning	288-409-0008-0030
Viitavesvivägen 10 68410 NEDERVETIL	Stadsdel / by Lägenhetens namn RN:r	Överby Kärrända 8:30
	Åtgärd	Byggande av gäststuga.
Byggnader	Adress	Viitavesvivägen 10 68410 NEDERVETIL
	Planeringsskede	Ingen plan
	Användningssyfte	Fritidsbostadshus
	Brandteknisk klass	P3
	Våningsyta	54,50 m ²
	Hela areal	62,00 m ²
	Volym	190,00 m ³
	Bostadslägenheter	Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder
	Antal våningar	1
Övriga uppgifter	Byggande av gäststuga. Inga rågrannar har hörts. Byggnadsingenjör André Forsström fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.	
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.	
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Underrättandet av grannar enligt MBL 133 § anses inte behövt.	
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas.	
BESLUT	Förslaget godkändes.	



Sökande

Forsbacka Anne
och Matias
Kolamvägen 6
68700 TERJÄRV

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-410-0086-0003
Stadsdel / by Hästbacka
Lägenhetens namn Björklund
RN:r 86:3

Åtgärd Byggande av strandbastu.

Byggnader

Adress Storvuojärvivägen 70
68700 TERJÄRV
Planeringsskede Generalplan
Användningssyfte Bastubyggnader
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 19,50 m²
Hela areal 27,30 m²
Volym 49,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga
förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Övriga uppgifter

Byggande av strandbastu. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Byggnadsingenjör Kimmo Bodbacka fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT

Förslaget godkändes.



Sökande

Ademola Tina
Båskvägen 4 B 101
68500 KRONOBY

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-406-0013-0147 Outbrutet område
Stadsdel / by Överbråtö
Lägenhetens namn Storåparken
RN:r 13:147
Åtgärd Byggande av bostadsbyggnad.

Byggnader

Adress Storåvägen 12
68500 KRONOBY
Planeringsskede Detaljplan (Byggnadsplan)
Användningssyfte Hus med en bostad
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 160,50 m²
Hela areal 160,50 m²
Volym 550,00 m³
Bostadslägenheter 1
Bostadsyta sammanlagt 160,50 m²
Antal våningar 1

Övriga uppgifter

Byggande av bostadsbyggnad. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Byggnadsingenjör Bernt Storbacka fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.
- KS Geokonstult, grundundersökning 7.5.2014.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT

Förslaget godkändes.



Sökande	Byggplats
Oy Herrfors Ab / Robert Ståhl Köpmansgatan 10 68600 JAKOBSTAD	Fastighetsbeteckning 288-412-0045-0002 Outbrutet område Stadsdel / by Terjärv Lägenhetens namn Fagerfors RN:r 45:2 Åtgärd Byggande av kommunikationsmast samt anläggningsskydd.

Byggnader	Adress	Kaustbyvägen 68700 TERJÄRV
	Planeringsskede	Generalplan
	Användningssyfte	Telekommunikationsbyggnader
	Brandteknisk klass	P3
	Våningsyta	15,00 m ²
	Hela areal	15,00 m ²
	Volym	44,00 m ³
	Bostadslägenheter	Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder
	Antal våningar	1

Övriga uppgifter Byggande av kommunikationsmast samt anläggningsskydd.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.
Finavia har i ett utlåtande 21.5.2014 konstaterat att masten inte är något hinder för flygtrafiken.
ELY-centralen har godkänt ansökan om väganslutning 10.6.2014.

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.
- ELY-centralen godkänt väganslutning 10.6.2014.
- Finavia, utlåtande 21.5.2014.

På förhand gjorda syner samt utredningar - Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT Förslaget godkändes.



Sökande	Byggplats	
Knutar Sjöblom Tove Amerikagatan 23 A 1 68600 JÄKOBSTAD	Fastighetsbeteckning Stadsdel / by Lägenhetens namn RN:r Åtgärd	288-410-0057-0000 Hästbacka Storbäck 57:0 Grundrenovering samt tillbyggnad av bostadsbyggnad.
Byggnader	Adress Planeringsskede Användningssyfte Brandteknisk klass Våningsyta Hela areal Volym Bostadslägenheter Antal våningar	Lappforsvägen 209 68700 TERJÄRV Ingen plan Hus med en bostad P3 30,00 m ² 30,00 m ² 115,00 m ³ Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder 2
Övriga uppgifter	Grundrenovering samt tillbyggnad av bostadsbyggnad. Inga rågrannar har hörts.	
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.	
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Underrättandet av grannar enligt MBL 133 § anses inte behövt.	
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas. Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.	
BESLUT	Förslaget godkändes.	



Sökande	Byggplats
Kronoby kommun / Sjöglimtens daghem Säbrovägen 2 68500 KRONOBY	Fastighetsbeteckning 288-412-0008-0062 Stadsdel / by Terjärv Lägenhetens namn Folkskoltomten RN:r 8:62 Åtgärd Omändring samt renovering av biblioteks- och bostadsutrymmen till daghem och förskola.

Byggnader	Adress Elisabetvägen 1 68700 TERJÄRV Planeringsskede Detaljplan (Byggnadsplan) Användningssyfte Barndaghem Brandteknisk klass P3 Våningsyta 423,00 m ² Hela areal 423,00 m ² Volym 1225,00 m ³ Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder Antal våningar 2
Övriga uppgifter	Omändring samt renovering av biblioteks- och bostadsutrymmen till daghem och förskola. Inga rågrannar har hörts.
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Besök på byggplatsen - Underrättandet av grannar enligt MBL 133 § anses inte behövt.

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT **Förslaget godkändes.**



Sökande	Byggplats	
Vikman Linda Riippavägen 31 68410 NEDERVETIL	Fastighetsbeteckning Stadsdel / by Lägenhetens namn RN:r Åtgärd	288-409-0019-0012 Överby Tuppelibacka 19:12 Byggande av garage och förråd.
Byggnader	Adress Planeringsskede Användningssyfte Brandteknisk klass Våningsyta Hela areal Volym Bostadslägenheter Antal våningar	Riippavägen 31 68410 NEDERVETIL Ingen plan Ekonomibygnader P3 60,47 m ² 60,47 m ² 140,00 m ³ Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder 1
Övriga uppgifter	Byggande av garage och förråd. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Byggnadsingenjör Glen Tast fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.	
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.	
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §	
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas.	
BESLUT	Förslaget godkändes.	



Sökande	Byggplats	
Vikman Linda Riippavägen 31 68410 NEDERVETIL	Fastighetsbeteckning Stadsdel / by Lägenhetens namn RN:r Åtgärd	288-409-0019-0012 Överby Tuppelibacka 19:12 Byggande av gårdsbastu med uterum.
Byggnader	Adress	Riippavägen 31 68410 NEDERVETIL
	Planeringsskede	Ingen plan
	Användningssyfte	Bastubyggnader
	Brandteknisk klass	P3
	Våningsyta	38,50 m ²
	Hela areal	38,50 m ²
	Volym	59,00 m ³
	Bostadslägenheter	Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder
	Antal våningar	1
Övriga uppgifter	Byggande av gårdsbastu med uterum. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Byggnadsingenjör Glen Tast fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.	
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 13.6.2014.	
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §	
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas.	
BESLUT	Förslaget godkändes.	

111 §

FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR FÖLJANDE SAMMANTRÄDE

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG:

Följande sammanträde hålls planenligt tisdagen den 12 augusti 2014, kl. 17.30 på kommungården i Kronoby.

BESLUT:

Förslaget godkändes, sammanträdet hålls vid Hästöskatan i Kronoby.



Sökande	Byggplats	
Heinua Henry och Tuula Isomastontie 7 67300 KARLEBY	Fastighetsbeteckning Stadsdel / by Lägenhetens namn RN:r Åtgärd	288-424-0007-0123 Kallis Tuoksurinne 7:123 Uppförande av strandbastu.
Byggnader	Adress Planeringsskede Användningssyfte Brandteknisk klass Våningsyta Hela areal Volym Bostadslägenheter Antal våningar	Köyrisvägen 28 68410 NEDERVETIL Strand-detaljplan Bastubyggnader P3 10,00 m ² 15,00 m ² 25,00 m ³ Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder 1
Övriga uppgifter	Uppförande av strandbastu. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.	
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §	
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas. Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.	
BESLUT	Förslaget godkändes.	



Sökande	Byggplats	
Storbacka Staffan Ranivägen 2 68700 TERJÄRV	Fastighetsbeteckning Stadsdel / by Lägenhetens namn RN:r Åtgärd	288-412-0006-0152 Terjärv High-Chaparall 6:152 Byggande av gårdsbastu.
Byggnader	Adress Planeringsskede Användningssyfte Brandteknisk klass Våningsyta Hela areal Volym Bostadslägenheter Antal våningar	Ranivägen 2 68700 TERJÄRV Detaljplan (Byggnadsplan) Bastubyggnader P3 4,00 m ² 4,00 m ² 8,00 m ³ Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder 1
Övriga uppgifter	Byggande av gårdsbastu. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Ingen ansvarig arbetsledare behövs, byggnaden flyttas till byggnadsplatsen.	
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §	
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas.	
BESLUT	Förslaget godkändes. Byggnadens färgsättning skall anpassas till befintliga byggnader.	



Sökande	Byggplats
Henning Huldén & Söner Ab Backändavägen 129 68410 NEDERVETIL	Fastighetsbeteckning 288-407-0039-0010 Stadsdel / by Nedervetil Lägenhetens namn Björkbacka RN:r 39:10 Åtgärd Tillbyggnad av fordonshall med kontorsbyggnad.

Byggnader	Adress Skaftgränd 2 68410 NEDERVETIL
	Planeringsskede Detaljplan (Byggnadsplan)
	Användningssyfte Kontorsbyggnader
	Brandteknisk klass P3
	Våningsyta 43,00 m ²
	Hela areal 43,00 m ²
	Volym 125,00 m ³
	Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder
	Antal våningar 1

Övriga uppgifter Tillbyggnad av fordonshall med kontorsbyggnad.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

På förhand gjorda syner samt utredningar - Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Kontorstillbyggnaden skall förses med brandsektionering EI 30 mot fordonshallen.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT Förslaget godkändes.