



TARJOUSPYYNTÖ LÄMPÖPUMPUN ASENNUKSESTA

Kruunupyyn kunta pyytää tarjousta Alavetelin palvelukeskukseen tulevasta lämpöpumpusta ja sen asennuksesta.

Tilaaja

Kruunupyyn kunta
Säbråntie 2
68500 Kruunupyyn

Yhteyshenkilö:
Stefan Fagernäs
puh. 040-138 5653
stefan.fagernas@kronoby.fi

Sisältö

Kunta pyytää tarjousta seuraavin ehdoin:
-Suunniteltu lämpöpumppu on Nibe F1355 43kW mikä on invertteriohjattu ja kahdella lämpöpumppuyksiköllä.
-Laitteeseen kytketään 500 litran varajaa lämmityspuolelle sekä 300 litran varajaa käyttövedelle. Lämpimän käyttöveden kierron lämpöhävikki hoidetaan pienellä sähkövaraajalla.
-**Huom!** Katso Polypoint / Leif Hagenin laatima hankekuvaus mistä yksityiskohtaisempi selvitys käy ilmi (liite 2).

Asennuspaikka

Alavetelin palvelukeskus, Misterhultintie 4, 68410 Alaveteli.

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset jätetään alv 0% ja lähetetään elektronisesti osoitteeseen upphandlingar@kronoby.fi viimeistään 15.04.2024 kl 12:00.

Kruunupyyn 28.03.2024

Stefan Fagernäs
kiinteistövastaava

Liitteet

1. Polypointin asemapiirustus 21.03.2024
2. Polypointin hankekuvaus 21.03.2024