



ANBU DSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE UPPHANDLING OCH ÖVERVAKNING AV AUTOMATIONSSANERING

Kronoby kommun begär in anbud gällande upphandling och övervakning av en kommande automationssanering som ska utföras under hösten 2025.

Beställare

Tekniska verket
Kronoby kommun
Säbråvågen 2
68500 Kronoby

Kontaktperson:
Aron Åkerlund
aron.akerlund@kronoby.fi

Innehåll

Kronoby kommun begär in anbud gällande upphandling och övervakning av en kommande automationssanering som ska utföras under hösten 2025. Upphandlingen och övervakningen utförs mot timdebitering enligt bifogad anbudsblankett.

Bakgrunden till saneringen är att fastigheterna har ett automationssystem av märket Atmos tech. Leverantören av detta märke har meddelat för ett antal år sedan att det inte tillverkas längre och man inte längre får nya delar till det. Vid inkommande årsskifte stängs det molnbaserade övervakningsprogrammet ned. Med anledning av detta krävs att en upphandling genomförs och att saneringsarbetet verkställs innan årsskiftet.

De fastigheter som berörs av saneringen är:

1. Kronoby hälsostation
2. Ådalens högstadium & gymnasium
3. Terjärv vårdcenter/hälsostation (delvist sammankopplad)
4. Näckrosens daghem

För de befintliga automationssystemen finns en viss mängd dokumentation i pappersformat samt i elektronisk form. Övervakaren kommer behöva sammanställa materialet och vid behov komplettera det inför anbudsförfrågan. Grundtanken är inte att någon omfattande planering utförs eller att det görs större omändringar på fastigheterna.

Kommunen har tidigare varit i kontakt med en planeringsbyrå som klargjorde för oss vad det handlar om och vilka alternativ som finns för saneringen. Det finns flera sätt att utföra saneringen på men från kommunen sida önskar vi att det upphandlas grovt enligt nedan:

- byte av styrenhet (själva datorn i undercentralen)
- uppgörande av ny grafik när styrenheten byts ut
- uppkoppling till övervakningssystem
- byte av I/O-moduler till moderna som används idag (modulerna där alla mät och styrsignaler är kopplade)

De uppgifter som ingår i anbudsgivarens uppgifter definieras av den bifogade anbudsbiljetten där anbudsgivaren fyller i de uppgifter som efterfrågas. Anbudsgivaren behöver vara beredd att påbörja arbetet genast besvärstiden gällande valet av övervakare har utgått.

Installations- platsen

Installationsplatserna finns i Kronoby centrum samt i Terjärv.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kronoby hälsostation | (Säbråvägen 1, 68500 Kronoby) |
| 2. Ådalens högstadium & gymnasium | (Kruunupyntie 6, 68500 Kruunupyy) |
| 3. Terjärv vårdcenter/hälsostation | (Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv) |
| 4. Näckrosens daghem | (Parkvägen 3, 68700 Terjärv) |

Installationsplatsen kan besökas vid behov. Kontakta fastighetsansvarige på tel. 040 182 0143 eller via e-post för att komma överens om en tidpunkt för besöket.

Anbudsgrunder

- Anbudsgivaren behöver ha inlämnat anbudsbiljetten i efterfrågat format, dvs Excel- och PDF-format inom utsatt tid.
- Anbudsgivaren ska vara beredd att påbörja arbetet då besvärstiden, gällande valet av övervakare, har utgått.
- Anbudsgivaren ska lämna in något dokument som visar på att denne har kunskaper som krävs för att genomföra uppdraget.

Jämförelse av anbud

Anbudet jämförs genom poängsättning:

- Det förmånligaste målpriset erhåller **40 poäng**
- Det förmånligaste timdebiteringspriset erhåller **35 poäng**
- Det minsta antalet totala timmar erhåller **25 poäng**

Anbudet med högst totalpoäng vinner. Poängsättning enligt prisförhållande det vill säga poängen beräknas genom att ta det lägsta målpriset/timdebiteringen/timmar, dividera med det aktuella anbudets pris och sedan multiplicera med maxpoängen för punkten.

Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta anbud som inte uppfyller kriterierna. Beställaren förbehåller sig även rätten att avslå samtliga anbud, exempelvis om brister upptäcks i offertförfrågan. Om kriterierna för uteslutning uppfylls för samtliga anbudsgivare kan kommunen övergå till ett förhandlat förfarande med enskilda leverantörer.

Inlämnande av anbud

Eventuella frågor sänds till aron.akerlund@kronoby.fi

Anbudet ges i moms 0 % och inlämnas elektroniskt till adressen **upphandlingar@kronoby.fi** **senast 3.10.2025 kl. 09:00**. Anbudet lämnas in i formen av anbudsblanketten i Excel och PDF-format. Anbudet bör vara i kraft i två månader.

Kronoby, 22.09.2025

Patricia Svarvar

Patricia Svarvar
Teknisk chef

Bilagor

Bilaga 1. Anbudsblankett_Tarjouslomake